

33

**Temat:** KP PSP Łosice - PZ.5263.3.23 - odp. do UG Stara Kornica uzg. projektów planu zagosp. przestrz

**Nadawca:** <wojciech.ciecierski@strazlosice.pl>

**Data:** 22.05.2023, 14:30

**Adresat:** <gmina@kornica.org>



Szanowny Panie Wójcie,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach w odpowiedzi na pismo znak BUZ.6720.1.2019 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w załączeniu przesyła skan pozytywnej opinii do ww. pisma.

Z wyrazami szacunku,  
mł. kpt. inż. Wojciech Ciecierski

E-mail: wojciech.ciecierski@strazlosice.pl



Komenda Powiatowa PSP w Łosicach  
ul. Kolejowa 2A, 08-200 Łosice

— Załączniki: —

5263.3.23 - odp. do UG Stara Kornica uzg. projektów planu zagosp. przestrz.pdf

562 KB



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W ŁOSICACH



Łosice dnia 12.05.2023 r.

PZ.5263.3.2023

Wójt  
Gminy Stara Kornica

*P. M. Dumowski*  
*23.05.2023*  
*[signature]*

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach w odpowiedzi na pismo znak BUZ.6720.1.2019 z dnia 8 maja 2023 r. (data wpływu do KP PSP Łosice 12.05.2023 r.) **opiniuję pozytywnie** zmiany dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica, jednocześnie składam następujące wnioski dotyczące ww. dokumentu:

- w przypadku budowy obiektów należących do kategorii zagrożenia życia ludzi (w tym usługowych, handlowych), oraz innych obiektów wskazanych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. nr 124 poz. 1030) należy przewidzieć drogi pożarowe do tych budynków,
- należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
- w przypadku budowy obiektów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii należy zapewnić bezpieczną odległość od innych obiektów oraz lokalizację nowych obiektów w bezpiecznej odległości od ww. zakładów, zgodnie z art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877.).

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
W Łosicach

st. bryg. mgr inż. Mariusz Popławski

*[signature]*