



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dział Rozwoju OZG Warszawa
tel. 22 667 39 50
faks 22 667 37 46
rozwoj.warszawa@psgaz.pl

Urząd Gminy Stara Kornica
08-205 Stara Kornica

P. H. Rumowski
23.05.2023
Warszawa, 17.05.2023 r. *[signature]*

Wasz znak: BUZ.6720.1.2019
Nasz znak: PSGWA.RODZ.422.381.23

Dot.: projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.05.2023 r., mając na uwadze obopólne korzyści wynikające ze współpracy Przedsiębiorstwa Gazowniczego z gminami przy gazyfikacji nowych obszarów i zastosowania ekologicznego czynnika energetycznego, jakim jest gaz ziemny, opiniujemy pozytywnie przedstawione opracowanie w zakresie dystrybucyjnej sieci gazowej, pod warunkiem dokonania w tekście projektu uchwały Studium poniższych zmian.

Prosimy o rozszerzenie tekstu studium pkt 4.4.5 *Zaopatrzenie w gaz* str. 39 o następujące zapisy:

- a. warunki techniczne, jakim winny odpowiadać sieci gazowe określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 04.06.2013 r. poz. 640. W przypadku zmiany powyższego rozporządzenia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami;
- b. w liniach rozgraniczających drogi publiczne i niepubliczne należy zarezerwować trasy dla sieci gazowej;
- c. linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5 m od gazociągu ś/c;
- d. w strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji;

- e. dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe winny być lokalizowane w linii ogrodzeń (otwierane na zewnątrz ogrodzenia), w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową;
- f. gazyfikacja będzie możliwa przy spełnieniu kryteriów technicznych oraz ekonomicznej opłacalności inwestycji, po zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Gazowniczym.

Uwzględnienie w/w zapisów ułatwi proces inwestycyjny w przypadku realizacji gazyfikacji omawianego terenu.

Prognozę oddziaływania na środowisko opiniujemy pozytywnie bez uwag.

Osobą prowadzącą niniejszą sprawę jest Pan Marek Graff z Działu Rozwoju, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, nr tel.: 22 667-32-79, e-mail: marek.graff@psgaz.pl

KIEROWNIK
Dział Rozwoju

Paweł Włodarczyk